

NOTA TÉCNICA

1. APRESENTAÇÃO

A presente Nota Técnica tem por objetivo apresentar resposta à solicitação de esclarecimentos interposto pela empresa Target Serviços, interessada no certame licitatório Concorrência Pública nº 01/2022, realizado pelo SAAE, cujo objeto é implantação de reservatórios metálicos para armazenamento de água, para o SAAE em Mariana, Minas Gerais.

2. DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS

A Target Serviços, por intermédio do Sr. George Henrique Albanuzzi, solicita os seguintes esclarecimentos:

Solicitação 1

“Para o fornecimento dos reservatórios, os mesmos serão faturados e tributados através de Nota Fiscal de Serviços (NFS-e) ou através de Nota Fiscal Mercantil de Revenda (NF-e / DANFE)?”

Resposta:

O SAAE, conforme prevê o Edital, está contratando a implantação de reservatórios metálicos e pagará diretamente à empresa que os implantará.

Solicitação 2

“No edital, está informado à necessidade do ensaio hidrostático com água potável, o fornecimento da água potável no local de cada reservatório é do SAAE Mariana?”

Resposta:

Sim, o SAAE fornecerá a água para os testes.

Solicitação 3

“No item f, página 46, está solicitando sistema de SPDA aterramento, este custo deve estar incluído no custo do Reservatório?”

Os custos para projeto e serviços não teriam que estar descritos em planilha?”

Resposta:

Considerar apenas a predisposição para instalação de sistema SPDA, i.e. suporte de para-raio e haste para descida de cabo de aterramento.

A instalação do SPDA será realizada pelo SAAE, posteriormente.



Endereço

Rua José Raimundo Figueiredo
Nº 580 – Bairro São Cristóvão
CEP- 35425-059



31 3558-3060



www.saaemariana.mg.gov.br

Solicitação 4

“Existe algum ponto de energia no local que pode ser disponibilizado à CONTRATADA durante a execução das obras?”

Resposta:

Existe ponto de energia, possível de ser disponibilizado pelo SAAE, para duas das seis áreas.

Solicitação 5

“As áreas de todos os reservatórios já se encontram liberadas, com as devidas licenças/alvarás para o início dos serviços?”

Resposta:

Sim.

Solicitação 6

“As áreas de todos os reservatórios já se encontram liberadas para implantação dos reservatórios ou o SAAE executará alguns serviços preliminares?”

Resposta:

Sim, encontram liberadas. Possivelmente o SAAE executará serviços paralelos relacionados às obras de urbanização, instalações elétricas, instalações hidráulicas.

Solicitação 7


“Entendemos que o SAAE ficará responsável pela interligação dos reservatórios projetados com as instalações existentes. Está correto o nosso entendimento?”

Resposta:

Sim está correto o entendimento.

Agradecemos a oportunidade dos esclarecimentos e nos colocamos à disposição para quaisquer outras informações.

Mariana, 15 de março de 2022.



Grazielli Mendes

Coordenadora de Divisão e Expansão - SAAE Mariana



Endereço

Rua José Raimundo Figueiredo
Nº 580 – Bairro São Cristóvão
CEP- 35425-059



31 3558-3060



www.saaemariana.mg.gov.br